



JÁSZBERÉNYI VAGYONKEZELŐ ÉS  
VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT ZRT.

Iktatószám: 004/898-3/2017. mlu'

Ügyintéző: Szarvas Mária

Kommág.vez.: Tóth Endre

Vagyongazdálkodó: Csiszér Géza H:Kellat

Ügyintézőjük: Virág Tibor

Munkaszámuk: 51/2016.

## AQUAREA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI és SZOLGÁLTATÓ Kft.

### Szolnok

Boldog Sándor István körút 4.

5000

**Tárgy:** Jászberény, belvárosi  
gyalogos sétány kialakítása,  
környezetének rendezése  
(Ikt.sz.:DOK/898-3/2017)

## KÖZMŰ KARBANTARTÓI FENNTARTÓI NYILATKOZAT

A Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt., mint Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek (út, kerékpárút, járda, park, sétány, csapadékvíz csatorna ) karbantartója, fenntartója a benyújtott engedélyezési és kiviteli tervdokumentációt megvizsgálva az alábbi nyilatkozatot adja:

tárgyi létesítmény engedélyezéséhez és kivitelezéséhez

### hozzájárulunk

az alábbi feltételek betartása mellett:

- Ha az érvényben lévő városrendezési-szabályozási tervvel a jelen terv összhangban van.
- A mellékelt T-2.2. számú tereprendezési helyszínrajzon a tervezett terület karbantartásunkban lévő közterületet is érint.
- A tervezési terület víztelenítéséről gondoskodni kell az állagmegóvás és a biztonságos üzemeltetés érdekében.
- A tervezési területen keletkező csapadékvizet a meglévő zárt víznyelők felé kell vezetni.
- **A kivitelezés megkezdése előtt fel kell venni a kapcsolatot az út és csapadékvíz hálózat fenntartójával, annak vezetőjével, a területen közös helyszíni bejárás elengedhetetlen.**
- A T-1.3. Műszaki leírás dokumentumukban foglaltakból hiányoljuk a mértékadó elvezetendő csapadékvíz hozam kiszámítását és megadását l/sec mértékegységben. A keletkező csapadékvizet a Zoltán utcai kisközből lévő víznyelő, illetve víznyelős akna be tudja fogadni. Az innen elvezető csapadékcsonk szakasz, mely a Zirzen Janka utcán és a Mészáros Lázár utcán (1-39-5 jelű) keresztül vezet a Táncsics Mihály utcai (1-39-0 jelű) főgerincbe, nem szabványos átmérőjű. Ezen 1-39-5 jelű szakasz Ø 20 cm-es betoncső, melynek vízelvezető képessége kevés, átmérője szabványnak nem megfelelő. Az elvezető gerincszakasz (1-39-5 jelű) mérete miatt intenzív zápor esetén elöntések keletkezhetnek az úttesten a Mészáros Lázár utcában.
- A helyreállítások során különös tekintettel kell lenni a csapadékvíz elvezető rendszer helyreállítására (nyílt árkok, átereszek, zárt csapadékvíz csatornák) ezek működőképességét a kivitelezés során is alapvetően biztosítani kell!

- Az udvarba tervezett automata öntözőrendszer kezelési útmutatóját kérjük megküldeni, valamint a hosszú távú fenntartás érdekében kezelését megmutatni.
- A karbantartási és fenntartási feladatok ellátása érdekében a tárgyi beruházással kapcsolatos dokumentumok megküldéséről a beruházónak gondoskodni kell.
  - a megvalósulási tervdokumentáció és minősítési dokumentáció - papír alapon és elektronikusan CD-n;
  - geodéziai bemérések - papír alapon és elektronikusan dwg. formátumban(térképbe illesztve);
- A műszaki átadás-átvételi eljárásban részt kívánunk venni.

A beruházó a többlet feladatot jelentesse meg, szerződésünket módosítsa meg.

Ezen közmű karbantartói fenntartói nyilatkozatban foglaltak betartatásáért a beruházó, és a kivitelező egyetemlegesen felelős.

Jászberény,  
2017 JÚL. 31

**Tisztelettel:**

Jászberényi Vagyongazdálkodási és Városüzemeltető  
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
1. **Horgosi Zsolt**  
vezérigazgató