

**Érintésvédelem: TN rendszer MSZ 2364 és az MSZ HD 60364 szerint**

**Jelmagyarázat:**

———— 20kV ———— 20kV ———— 20kV ————

### Meglévő 22kV-os földkábel

\_\_\_\_\_

## Meglévő vízvezeték

\_\_\_\_\_ T    \_\_\_\_\_ T    \_\_\_\_\_ T    \_\_\_\_\_

**Meglévő telefon kábel**

	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>
--	-----------------	-----------------	-----------------

## Meglévő gázvezeték

$$\text{---} < \text{---} < \text{---} < \text{---}$$

**Meglévő 0.4kV-os közvilágítási kábel**

1. **Identify the main topic of the passage.**

**Bontandó 0.4kV-os közvilágítási kábel**

\_\_\_\_\_

**Meglévő zárt csap. csatorna**

## Meglévő 0.4kV-os kábelhálózat

**Elbontásra kerülő vb. kandelláber**

3


## Kábelfektetés

0.7m mély, 0.4m széles kábelárokba, homokágy készítéssel, kábeljelzőszalag elhelyezésével az MSZ 13207 szerint

Megjegyzés:

A közművezetékek nyomvonalai az üzemeltetők adatszolgáltatása alapján lett ábrázolva. A közműnyilvántartás hiányossága és pontatlansága miatt a közművezetékek nyomvonala több helyen bizonytalan, tájékoztató jellegű.

A meglévő közművezetékek nyomvonalát kutatóórákkal és műszeres vezetéktáással javasoljuk pontosítani a kivitelezés során.

					<b>MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.</b>	
- MAI PARTNER A HOLNAPÉRT -						
Ügyvezető igazgató	DÉCSE SÁNDOR FERENC		Vezető tervező			Dátum:
Belső tervellenőr	Virág Lajos		Szakági tervező	Mészáros Lajos		2017. aug. hó
Felelős tervező	Décse Sándor		Tervező - rajzoló	V-T/06-0180		Munkaszám:
Megrendelő: JÁSZBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT						51/2016
A terv tárgya: <b>Jászberény, belvárosi gyalogos sétány kialakítása, környezetének rendezése</b>						Méretarány:  <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">M = 1:500</div>
A tervrész tárgya: <b>Villamos terv</b>  <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">Közüvilágítás bontási nyomvonalterv</div>						Tervrész száma:  <div style="text-align: center; font-size: 1.5em;">VE-1</div>
Székhely: 1134 Budapest, Angyalföldi út 30-32. B. ép. földszint 2. e-mail: aquarea.bp@gmail.com						