

Ügyiratszám: Dok/ 220 - 11 /2017.
Ügyintéző: Balla Marianna
Bálint Ferenc
Hivatkozási szám:
Önök ügyintézője: Virág Tibor

AQUAREA Kft.

Szolnok

Boldog Sándor István krt. 4.

5000

Tárgy: közmű kezelői nyilatkozat
Jászberény, belvárosi gyalogos sétány
kialakítása, környezetének rendezése
tárgyában


A tervező képviselője bemutatta a tárgyban megnevezett létesítmény helyszínrajzait, melyre az alábbi nyilatkozatot adjuk:

A tervezett munkálatok az üzemeltetésünkben lévő **víziközmű hálózatot érintik.**

A feltüntetett nyomvonalak tájékoztató jellegűek. A pontos nyomvonalak és fektetési mélységek meghatározásához kézi földmunkával történő kutatóárok feltárás szükséges. A munkálatok során fokozott figyelemmel kell lenni az alábbiakra:

- A munkálatok során kérjük a vízbázisok, vízellátást szolgáló vízelétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet **védőtávolságokra vonatkozó rendelkezéseinek maradéktalan betartását.**
- A munkálatok során a vezetékek védelméről az MSZ 7487-2/1980 és a 9004/1982.sz. KPM-IPM közös véleményben foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A munkálatok során érintett aknákat, tisztító idomokat, csapszekrényeket a tervezett új burkolat szintjébe kell emelni.
- A Zoltán utcai épület bontásával esetlegesen fölöslegessé váló bekötő vezetéket meg kell szüntetni. A munkálatokat Társaságunktól kell megrendelni.
- **A munkavégzés időtartamára a szakfelügyeletet meg kell rendelni Társaságunktól!**
- A kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal kirendeltségünket előzetesen értesíteni kell (Kapcsolattartó: Kis-Bakos Tamás fenntartási üzemvezető, Tel.: (70) 930-4323).

Handwritten signature or mark.



- A közműhálózat és bekötővezetékek munkaidőn túli őrzéséről vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A munkálatok ideje alatt az engedélyezett tervet (melynek tartalmaznia kell az egyeztetési nyilatkozatokat is) a munkaterületen kell tartani.
- A kivitelező köteles bármely rongálást/vezetékhibát azonnal jelezni a TRV. Zrt. 06/52-531-140-es telefonszámán, vagy a fenti kapcsolattartónak.
- **A kivitelezés során okozott károkért Részvénytársaságunk felelősséget nem vállal, adott esetben anyagi kártérítési igénnyel él.**

Fent nevezett létesítmény megvalósulása ellen, a fentiek betartása mellett, a bemutatott 51/2016. munkaszámú helyszínrajzok alapján kifogást nem emelünk.

Debrecen, 2017. július 19.

Tisztelettel:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.

KH.B. 10404800-45013087

Adószám: 11265832-2-16

Szabó Csaba

technológiai és környezetvédelmi
osztályvezető

Melléklet: - 2 pld. egyeztetett rajz